

ЗАО «УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Лаборатория строительных материалов

СВИДЕТЕЛЬСТВО об оценке состояния измерений №28-06. Действительно до 11.01.10г. Выдано ФГУ «Удмуртский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

Протокол

испытания образцов плит тротуарных полимерпесчаных на теплопроводность.

Заказчик: ИП Ваганов

Дата доставки: 23 октября 2008г.

Дата испытания: 23 октября 2008г.

Испытания проведены в соответствии ГОСТ 7076-99 «Материалы строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.»

№№ п/п	Толщина образца, мм	Эффективная теплопроводность в сухом состоянии, Вт/мК	
		Образца	Среднее значение
1	14,9	0,455	0,454
2	14,8	0,453	
3	15,0	0,450	
4	15,0	0,459	
5	15,1	0,453	

Начальник лаборатории



П.Ермакова

